



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:	166000 Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 7	Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № RA.RU.21БЦ01 от 22 мая 2017 г.
Телефон/факс	8(81853)4-36-66/4-30-58	Действителен до 22.05.2022 г.
ОКПО 72358003 ОГРН 1058383002094 ИНН 2983002823 КПП 298301001		

Утверждаю :
Руководитель ИЛЦ
Н. С. Фомина
М.П.  подпись

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 119 от 23.12.2020

Наименование пробы (образца)	Проба воды после водоподготовительной установки
Наименование организации, юридический адрес	Муниципальное предприятие Заполярного Района «Севержилкомсервис» 166000, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17Б
Дата и время отбора пробы (образца)	11.12.2020
Дата и время доставки пробы (образца)	11.12.2020
Объект, где проводился отбор пробы (образца) (наименование, фактический адрес)	БВПУ в п. Усть-Кара
Код пробы (образца)	119.БПХ.11.12.2020
Дата изготовления	-
Номер партии	-
Объем партии	-
Объем пробы	-
Тара, упаковка	Стерильная посуда – бактериологическая лаборатория Чистая посуда – санитарно-гигиеническая лаборатория Чистая посуда – паразитологическая лаборатория
НД на методику отбора	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31862-2012, ГОСТ 31861-2012
Условия транспортировки	Автотранспорт от 2 до 6°С
Условия хранения	-
Дополнительные сведения	Производственный контроль

Код пробы (образца): 119.БПХ.11.12.2020

Микробиологические исследования воды

Начало исследований 11.12.2020

Окончание исследований 15.12.2020

Регистрационн ый №	Определяемые показатели	Результат исследован ия	Гигиеническ ий норматив	Единицы Измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследован ий
1	2	3	4	5	6
№ 800	Патогенная флора	Отсутству ют	Отсутствие		МУК 4.2.1884-04
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружен ы	Отсутствие в 300	мл	
		-	НВЧ в 100		
	Термотолерант ные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружен ы	Отсутствие в 300	мл	
		-	НВЧ в 100		
	Колифаги	Отсутствую т	Отсутствие	Число бляшкообразую щих единиц (БОЕ) в 100 мл	

Санитарно-паразитологические исследования воды

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы Измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
2	3	4	5	6
Цисты лямблий	Не обнаружены	Не должны содержаться в 25 л воды	Экз/л	МУК 4.2.1884-04

Лицо ответственное за оформление протокола:
Специалист по регистрации проб
ФБУЗ «ЦГиЭ в НАО»



Карпушева И. С.

Код пробы (образца): 119.БПХ.11.12.2020.

Санитарно-гигиенические исследования воды

Начало исследований – 11.12.2020г.

Окончание исследований – 15.12.2020г.

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы Измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1813	Водородный показатель (pH)	8,14±0,2	в пределах 6-9	ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
	Цветность	8,4±2,5	не более 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	<0,58	не более 1,5	мг/дм ³ (по каол.)	ГОСТ Р 57164-2016
	Железо общее	<0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	<0,1	не более 2,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
	Нитриты	0,0033±0,0017	не более 3,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
	Нитраты	0,47±0,094	не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
	Сульфаты	67,8±7,5	не более 500,0	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012
	Марганец	<0,01	не более 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014
	Фториды	<0,05	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
	Алюминий	<0,04	не более 0,5	мг/дм ³	ГОСТ 18165-2014
	Медь	0,19±0,048	не более 1,0	мг/дм ³	ГОСТ 4388-72
	Нефтепродукты, суммарно	<0,04	не более 0,1	мг/дм ³	РД 52.24.476-2007
	ПАВ, анионоактивные	<0,015	не более 0,5	мг/дм ³	ГОСТ 31857-2012
	Окисляемость перманганатная	4,68±0,47	не более 5,0	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684-2013
	Хлориды	39,9±6,0	не более 350,0	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
	Жесткость общая	6,7±1,0	не более 7,0	°Ж	ГОСТ 31954-2012
	Общая минерализация (сухой остаток)	482±48,2	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72

Лицо ответственное за оформление протокола:
Специалист по регистрации проб
ФБУЗ «ЦГиЭ в НАО»

Карпушева И. С.